



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 20.09.2024 r.

ONS-HK.9020.4.85.2024

OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 72/24 z pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zarówie 86

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne

UZASADNIENIE

W dniu 11.09.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: L/0/01/2024/133/FM/2 z dnia 06.09.2024 r., L/0/08/2024/380/F/1 z dnia 09.09.2024 r., L/0/01/2024/133/FM/1 z dnia 05.09.2024 r., L/0/08/2024/380/F/2 z dnia 09.09.2024 r. oraz L/0/01/2024/133/FM/3 z dnia 09.09.2024 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzecu Podlaskim zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2024 r.

Wyniki badań próbek z dnia 03.09.2024 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do Niecki z systemu cyrkulacji,
- Niecka (część płytka),
- Niecka (część głęboka),

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Natomiast we wszystkich pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenia parametru fizykochemicznego tj. chloru związanego. Długotrwale utrzymujące się przekroczenia chloru związanego mogą spowodować wzrost stężenia ubocznych produktów dezynfekcji takich jak chloroform i THM-y.

Ponowne badania próbek wody wykonane w dniu 05.09.2024 r., nie wykazały przekroczeń.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Miasto Międzyrzec Podlaski
3. a/a

Sporządził: N.Z.

Sprawdził: D.M.