



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@pis.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@pis.gov.pl), <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

Biała Podlaska, dnia 08.11.2019 r.

ONS-HK.723/96/19

### OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 65/19 z pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzecu Podlaskim przy Zarówie 86

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 22.10.2019 r. z pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zarówie 86, numery próbek:

- 15751/10/19 - punkt pobrania Niecka sportowa (część płytka),
- 15750/10/19 - punkt pobrania Niecka sportowa (część głęboka),

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

#### Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Miasto Międzyrzec Podlaski
3. a/a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Białej Podlaskiej  
  
Marcin Nowik

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE