



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

Biała Podlaska, dnia 18.10.2019 r.

ONS-HK.723/85/19

OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 59/19 z pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzeczu Podlaskim przy Zarówie 86

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody numer: LAB.PW-W-821/530/2019 z dnia 04.10.2019 r. informuje, że próbki wody pobrane w dniu 24.09.2019 r. z pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzeczu Podlaskim przy ul. Zarówie 86, numery analiz:

- PW/927/WB/ab/W - punkt pobrania Niecka sportowa (część płytki),
- PW/928/WB/ab/W - punkt pobrania Niecka sportowa (część głęboka),

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Natomiast w próbce wody wprowadzanej do Niecki z systemu cyrkulacji stwierdzono < 10 jtk/100 ml bakterii *Legionella sp.* Ze względu na obecną dużą liczbę drobnoustrojów towarzyszących nie było możliwości wykrycia bakterii *Legionella sp.*, co nie wyklucza ich obecności na wskazanym poziomie badanej próbki.

W związku z powyższym, oczekuję pisemnej informacji na temat podjętych działań naprawczych popartych wynikami badań.

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Miasto Międzyrzecz Podlaski
3. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

