



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@pis.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@pis.gov.pl), <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

Biała Podlaska, dnia 26.07.2019 r.

ONS-HK.723/58/19

### OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 40/19 z pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzecu Podlaskim przy Zarówie 86

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 09.07.2019 r. z pływalni krytej „Oceanik” w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zarówie 86, numery próbek:

- 6471/07/19, 6472/07/19 - punkt pobrania woda wprowadzana do Niecki z systemu cyrkulacji,
- 6469/07/19 - punkt pobrania Niecka sportowa (część płytki),
- 6470/07/19 - punkt pobrania Niecka sportowa (część głęboka),

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Natomiast stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego określonego w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia tj. **chloroformu**.

Uboczne produkty dezynfekcji (m.in. chloroform, THM, chloraminy) mają drażniący wpływ na skórę i drogi oddechowe oraz negatywnie wpływają na zapach wody. Szczególnie wrażliwe na działanie chloroformu są dzieci oraz osoby o obniżonej odporności (alergia, choroby układu oddechowego). W związku z powyższym niezbędne jest poinformowanie osób korzystających z pływalni o występujących przekroczeniach chloroformu.

#### Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Miasto Międzyrzec Podlaski
3. a/a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Białej Podlaskiej  
*Marcin Nowik*  
Marcin Nowik

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

